

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU**

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

Fax: 33 866-67-73

e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.343.2024

Żywiec, dnia 25 czerwca 2024r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu sieciowego Lipowa Bugaj – Słotwina Wandzle; Punkty pobrania: Budynek mieszkalny ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 173 w Słotwinie oraz Budynek mieszkalny w Lipowej, ul. Słoneczne Wzgórze 5 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
17.06.2024r.	OL/LW-236/2024 OL/LW-237/2024	wyznaczone punkty czerpalne - kran w kuchni, - kran w kuchni

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA
Inż. Iwona Uja
MŁODSZY ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr Inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
2. Wójt Gminy Lipowa
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
3. NS-HK aa