



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6
☎ 33 812 37 74 www.wkz.katowice.pl

Bielsko-Biała, dn. 25. 03. 2024

B-NR.5183.5143.2024.KD
RPW/3498/2024

**Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Ks. Władysław Sporek
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 120
Słotwina
34-324 Lipowa**

Dotyczy: zaleceń konserwatorskich dla kaplicy zlokalizowanej w Słotwinie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia bez daty (data wpływu: 15.02.2024 r.) informuje, co następuje:

Budynek kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa konstrukcji murowanej, wzniesiony w 1900 r. figuruje w gminnej ewidencji zabytków Gminy Lipowa oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. Chroniony jest także na podstawie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem oraz oględzinach przeprowadzonych w dniu 12.03.2024 r., zaleca się przeprowadzenie następujących prac mających na celu przywrócenie walorów estetycznych jak również technicznych, co wpłynie na odpowiednie zabezpieczenie obiektu:

- dokumentację projektową należy oprzeć na pełnym rozeznaniu historycznym (bazując na zachowanej archiwalnej ikonografii),
- dopuszcza się wymianę pokrycia dachu z blachy na blachę płaską na rąbek tytanowo-cynkową lub miedzianą; wieńczący wieżę krzyż wraz z banią należy poddać konserwacji przez wykwalifikowanego konserwatora dzieł sztuki,
- dopuszcza się wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich wykonanych z materiału analogicznego do użytego na pokrycie dachu,
- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej w wieży, od strony zachodniej i wschodniej pod warunkiem zachowania i przeprowadzenia remontu wraz z konserwacją jednego z okien od strony wschodniej, a także pod warunkiem ich wiernego odtworzenia pod względem podziału, szerokości i wykończenia profili, nadto należy wykonać odkrywki w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki stolarki,
- naproża okienne i drzwiowe należy potynkować (zgodnie z historycznym wykończeniem),
- dopuszcza się przeprowadzenie prac remontowych konstrukcji więźby dachowej; ze względu na brak dostępu jej stan należy ocenić po usunięciu pokrycia dachowego (program prac należy uzgodnić z tut. urzędem),
- ze względu na zawilgocenie konstrukcji murów obwodowych spowodowane m.in. naruszeniem historycznych warstw izolacyjnych, zmianę ukształtowania terenu, budowę opaski ograniczonej krawężnikiem, znaczne wybrukowanie terenu oraz likwidację drzewostanu, zaleca wprowadzenie stosownej hydroizolacji i drenażu. W pierwszej kolejności należy rozpoznać stopień i przyczynę zawilgocenia, następnie sporządzić ekspertyzę techniczną (przez wykwalifikowanego specjalistę lub zespół specjalistów). Na tej podstawie należy dobrać rozwiązania dążące do usunięcia przyczyny zawilgocenia, odprowadzenia wody oraz metodę hydroizolacji poziomej i pionowej. Tut. organ

informuje także, że wymiana stolarki okiennej na szczelną ograniczy przepływ powietrza powodując wzrost wilgotności;

- dopuszcza się wprowadzenie docieplenia stropu polegającego na budowie stelaża z warstwą wełny mineralnej z zapewnieniem odpowiedniej dylatacji,
- w zakresie uszkodzonej mechanicznie cegły i kamienia: do uzupełniania ubytków cegły i kamienia wskazane jest zastosowanie kitów (zapraw naprawczych do kamienia i cegły) w odpowiednio dobranej kolorystyce, natomiast w celu scalenia i naturalizacji kamienia i cegły wskazane jest stosowanie siloksanowych preparatów naturalnych, nie zmieniających optycznie zabezpieczanych podłoży; cegłę znajdującą się w dobrym stanie technicznym należy oczyścić przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem - **prace należy prowadzić na podstawie programu prac konserwatorskich sporządzonego przez wykwalifikowanego konserwatora dzieł sztuki,**
- zaleca się usunięcie żywotników wraz z przywróceniem historycznej zieleni,
- dopuszcza się wprowadzenie oświetlenia elewacji światłem zalewowym ze słupów oświetleniowych,
- dopuszcza się wykonanie instalacji odgromowej,
- w zakresie schodów zewnętrznych zaleca się ich oczyszczenie, usunięcie wtórnej okładziny oraz wprowadzenie w przestrzeni między konstrukcją schodów a gruntem granitowej płyty.

Inwestycja będzie uzgadniana przez tut. Urząd na etapie ewentualnego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, na wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzącego postępowanie zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, które mówi, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.



Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Starszy Inspektor
Marta Dąbrowska
mgr Marta Dąbrowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa KD

Klauzula informacyjna
o której mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia parlamentu
europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków działający przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Katowicach (40-015) przy ul. Francuskiej 12, Delegatury w Częstochowie (42-217) przy ul. Mirowskiej 8 oraz Delegatury w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Powstańców Śląskich 6.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych tj. Panią Martę Piekarz, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: martapiekarz@wkz.katowice.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Wojewoda Śląski w związku z korzystaniem przez administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz podmioty wspierające działalność administratora, uprawnione na podstawie umów powierzenia.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu przygotowania odpowiedzi na Państwa wniosek lub ustania celu w jakim są one przetwarzane, a następnie w celach archiwalnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Wojewody Śląskiego działającego przy pomocy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego usytuowanego w Katowicach (40-032) przy ul. Jagiellońskiej 25.

Obowiązek przedstawienia danych

Podanie danych osobowych wskazanych we wzorach wniosków wynika z obowiązujących przepisów prawa i niezbędne jest do przygotowania dla Państwa odpowiedzi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.