

Zamawiający:

Gmina Lipowa
ul. Wiejska 44
34-324 Lipowa

Wyjaśnienia na złożone zapytania

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
pn.: „**REMONT DROGI GMINNEJ 640 008S DROGA LIPOWA DO ZOOTECHNICZNEGO ZAKŁADU
DOŚWIADCZALNEGO OD KM 0+005,50 DO KM 1+067,50 W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA, GMINA
LIPOWA.**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1:

Jaką grubość frezowania nawierzchni asfaltowej należy przyjąć do wyceny, gdyż w projekcie (przekroje) jest mowa o 9 cm natomiast w przedmiarze przyjęto frezowanie na głębokość 4 cm?

Odpowiedz Zamawiającego:

Roboty polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni mają na celu wyrównanie istniejącej nawierzchni. Do wyceny proszę przyjąć grubość frezowania na gł. średnio 4 cm z taką uwagą, że jest to wartość średnia na całej długości jezdni. W celu niwelacji nawierzchni jezdni w niektórych miejscach będą to wartości mniejsze niż 4 cm, a w niektórych większe, ale średnio jest to wartość 4 cm.