

Lipowa, 03.08.2022r.

Zamawiający:

Gmina Lipowa
ul. Wiejska 44
34-324 Lipowa

Wyjaśnienia na złożone zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Remont drogi wewnętrznej - ul. Jaskółki w Słotwinie na dł. 427 mb., Gmina Lipowa.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udziela wyjaśnień na złożone zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi do przetargu dotyczącego remontu ul. Jaskółki:

1. Proszę o określenie rodzaju barier do montażu na murze oporowym, w specyfikacji jest mowa o barieroporęczach natomiast na przekroju wrysowane są bariery rurowe typu U-12a z dwoma poprzeczkami. Czy należy zastosować bariery wygradzeniowe U12a czy barieroporęcze energochłonne?

Odpowiedz Zamawiającego:

Należy zastosować barieroporęcze energochłonne zgodnie ze specyfikacją. W specyfikacji jest mowa o montażu barieroporęczy w koszach siatkowo – kamiennych na fundamencie betonowym. W związku z powyższym należy zastosować barierę typ SP-05 C100 wraz z dostawionym pochwytem na wysokość 110cm.


W O J T
Jan Góra