



**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Żywcu**

PZ.5263.5.2024-2

Żywiec, dnia 29 kwietnia 2024 roku

D. Ampla

**Gmina Lipowa
ul. Wiejska 44
34-324 Lipowa**

4932/2024

podpis

RI w

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2024 roku, znak RI.6720.7.2024.DC, dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego Gminy Lipowa, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, działając na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 20213 r. poz. 977 ze zmianami), wnosi o uwzględnienie w planie potrzeb w zakresie:

- dojazdów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynków i obiektów budowlanych,
- zaopatrzenia wodne do celów przeciwpożarowych (sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami nadziemnymi).

W zakresie zaopatrzenia w wodę w szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie dla obiektów produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się na terenach przewidzianych w planie jako tereny produkcji przemysłowej lub składowisk i magazynów, możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociagowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250, na których powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające między innymi następujące wymagania:

- a) średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150,
- b) wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm³/s,
- c) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej.

Szczegółowe wymagania w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Otrzymuje:

1 x Adresat

1 x KP PSP Żywiec - a/a

ZW/ZW

**Z up. KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

w Żywcu

bryg. mgr inż. Paweł Górny

„Zastępca Komendanta Powiatowego PSP”